



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Conformity Certificate

Nº 184.003/23

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to:

Argus Produtos e Sistemas Contra Incêndio Ltda
CNPJ: 12.096.667/0001-19

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Líquido gerador de espuma (LGE), de baixa expansão, para combate a incêndios em combustíveis líquidos

Modelo	Dosagem do LGE		Tipo	Classe LGE			Aprovado para uso em água doce	Aprovado para uso em água salgada
	p/ HC	p/ Alcool		HC	AV	AR		
ARGUS PRIME AFFF 1% HC TP1	1%	-	1	X	-	-	x	x
ARGUS PRIME AFFF 3% HC TP1	3%	-	1	X	-	-	x	x
ARGUS PRIME AFFF 6% HC TP1	6%	-	1	X	-	-	x	x
ARGUS PRIME AFFF 3% AV TP2	3%	-	2	-	X	-	x	x
ARGUS PRIME AFFF 6% AV TP2	6%	-	2	-	X	-	x	x
ARGUS PRIME AFFF 3% HC-AV TP3	3%	-	3	X	X	-	x	x
ARGUS PRIME AFFF 6% HC-AV TP3	6%	-	3	X	X	-	x	x
ARGUS PRIME AFF/AR 3% TP4	-	3%	4	-	-	x	x	-
ARGUS PRIME AFFF/AR 1% - 3% HC - AR TP5	1%	3%	5	X	-	X	x	x
ARGUS PRIME AFFF/AR 3% - 3% HC- AR TP5	3%	3%	5	X	-	X	x	x
ARGUS PRIME AFFF/AR 3% - 6% HC- AR TP5	3%	6%	5	X	-	X	x	x

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Rua Mafalda Maria Imperato Pinhata, 56 - Nova Vinhedo
13284-076 - Vinhedo - SP - Brasil
Unidade Fabril
Av. Ricardo Brassoli Cezare, 15 - Jardim São José
13050-080 - Campinas - SP - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Específico:
Meeting the requirements of the Specific Procedure:

PE-081

Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:

ABNT NBR 15511:2008

Sistema de Certificação: Sistema 5

Certification System: System 5

Primeira concessão: 15/12/2011

First concession:

Período de validade:

Validity period:

14/12/2023 a 14/12/2026

Este certificado cancela e substitui o de nº 184.001/20.

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2023.

Emission Date

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 1.
Certificate valid only together with pages 1-1.

Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: 21 3974-2300)

This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the Standard referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following electronic address: www.abnt.org.br (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: 21 3974-2300)

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

