



LAUDO DE INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA EM
EXTINTORES DE INCÊNDIO CONFORME NBR 12962

RELATÓRIO Nº: 23844
NOTA FISCAL Nº: 11678-1

Curitiba (PR) , 18 de Setembro de 2026

Prezado Senhor,

Declaramos para os devidos fins, que o(s) extintor(es) abaixo relacionado(s) encontra(m)-se dentro das normas técnicas para inspeção, manutenção e recarga em extintores de incêndio conforme normas técnicas do corpo de bombeiros, INMETRO (portaria 58/2022) e ABNT NBR 12962.

EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA (EUROSUL) - CNPJ:03.178.524/0001-65
R JAGUARIAIVA, 596 - ALPHAVILLE GRACIOSA - PINHAIS

	Patrimônio	Extintor	Fabricante	Ano	Tipo Agente Extintor	Capac. Nominal Kg/Lt.	Capac. Extintora	Data Recarga	Prox. Recarga	Prox. Retes	Selo	P ntura	A / R / N
1		042807	EXTIMPEL	2019	BG	04 Kg	20BC	SET-2026	SET-2027	2029	ZZVBOA4ZJ9F47EA639		A
2		004100	EXTIMPEL	2019	AP	10 L	2A	SET-2026	SET-2027	2029	ZZVK2DJPJYOKGG6640		A
3		004003	EXTIMPEL	2020	AP	10 L	2A	SET-2026	SET-2027	2029	ZZVZ1GNYGF3JRA4641		A

Esperando termos cumprido o dispositivo legal, nos colocamos ao vosso inteiro dispor

Assinatura do Cliente

Data

____/____/____

EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA

Tipo		Man.	Qtd.
BC	04 Kg	MAN	1
AP	10 L	REC	2

LEGENDA: A - APROVADO / R - REPROVADO / N - NOVO

DICOMEX DISTR COMERCIO E MANT DE EXTINTORES LTDA
CNPJ: 21.102.436/0001-93 - IE: 1017175420 - Reg. Inmetro: 5850/2013
RUA NICARAGUA, 2121 - BACACHERI
CURITIBA - PR - CEP: 82515260
(41) 3256-5051 - vendas@dicomex.com.br

RESPONSÁVEL OPERACIONAL

OSMAIR DOS SANTOS